

В покуратуру Чановского района  
директора МБОУ Красненской ООШ  
им.Н.А.Бенеша Шинкеевой З.В.

**Ответ на представление об устранении нарушений законодательства о технической эксплуатации тепловых энергоустановок и электроустановок.**

Ваше представление от 19.04.2013 №19-764в12 рассмотрено с участием помощника прокурора Кузевановой Ольги Егоровны. Во исполнение представления приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений пп. 3,1 п.1 ст.3 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ :

1. В котельной составлена оперативная схема основного и вспомогательного оборудования с её маркировкой в соответствии с п. 5.6.1 правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кг/см<sup>2</sup>, водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С.
2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель в соответствии с п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003. зарегистрированного Минюстом России № 4145 от 22.01.2003.
3. В соответствии с п. 5.3.6. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 № 204 установлены ограждения от случайных прикосновений к вращающимся частям, соединяющим электродвигатели с механизмами в котельной.
4. В соответствии с п. 2.5.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 на электродвигателях и приводимых ими механизмах (сетевой насос, дутьевой вентилятор) нанесены стрелки, указывающие направление вращения: на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах нанесены надписи с наименованием механизма, к которому они относятся.
5. Техническое освидетельствование строительных конструкций и сооружений для тепловых электроустановок (котельной) будет проведено по мере поступления финансовых средств.

Директор школы:  З.В. Шинкеева